

AMG ENERGIA S.P.A.

PALERMO

OGGETTO: FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS, CLASSE G25 E G40, CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA ARG/GAS 155/08 E S.M.I., E RELATIVO SERVIZIO DI TELELETTURA.

SCHEMA DI CONTRATTO

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

DATA		Responsabile del Procedimento
10/06/2013		Dott. Dario RUTA

N. di Repertorio

N. di raccolta

CONTRATTO DI APPALTO

FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS, CLASSE G25 E G40, CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA ARG/GAS 155/08 E S.M.I., E RELATIVO SERVIZIO DI TELELETTURA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila treddici (2013), il giorno del mese di in Palermo, nei locali della sede della società AMG ENERGIA S.p.A., siti in Via Ammiraglio Gravina n. 2/E.

Innanzi a me Dr., Notaio in Palermo, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Palermo, assistito da

.....;
.....;

entrambi dipendenti dell'AMG Energia S.p.a., domiciliati in Palermo, via Ammiraglio Gravina n. 2/E, presso i locali della società AMG Energia s.p.a.

SONO PRESENTI

- Il Sig., nato a il, che interviene al presente atto in rappresentanza della società "AMG ENERGIA S.p.A." con sede in Palermo (PA), Via Ammiraglio Gravina n.2/E, ove è domiciliato per la carica, capitale sociale Euro 95.196.800,00, interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo n. 04797170828, n. REA 217772, presidente del consiglio di amministrazione giusta poteri conferiti allo stesso con delibere n.137 del 7 agosto 2012 e n.145/12 del Consiglio di Amministrazione della predetta società, che in appresso sarà chiamata "Azienda" o "Azienda Appaltante";
- Il Sig., nato a il, Titolare dell'Impresa, con sede in (.....), Via n., ove è domiciliato per la carica, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di, iscritta al n. dell'Albo Artigiani e al n. del REA di, così come risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo - Ufficio Registro delle Imprese in data



....., che al presente si allega con lettera "A" in originale.

Detti comparetti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTONO

- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del , repertorio , registrato presso l'Ufficio Territoriale di Palermo il al n./IT, la gara avente ad oggetto "FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS, CLASSE G25 E G40, CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA ARG/GAS 155/08 E S.M.I., E RELATIVO SERVIZIO DI TELELETTURA." è stata aggiudicata provvisoriamente, con ogni riserva di legge e fatta salva l'approvazione da parte dell'organo di amministrazione dell'Azienda appaltante, alla società "..... S.R.L." con sede in (.....), che ha presentato un'offerta con ribasso del% (..... virgola per cento);
- che il Consiglio di Amministrazione dell' "AMG ENERGIA S.p.A." nella seduta del ha preso atto che la gara per l'appalto in argomento, celebratasi in data , è stata aggiudicata provvisoriamente alla società "....." con sede in (.....), per l'importo di Euro ,.... (euro e centesimi), con il ribasso offerto del% (..... virgola per cento) sull'importo complessivo posto a base d'asta di Euro ,00, IVA esclusa;
- che l'esito della gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. del , sulla G.U.R.S. n. del , inviato all'Ufficio Messi del Comune di Palermo per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Palermo come da nota aziendale del , protocollo n. dal al , e affisso all'Albo dell' "AMG ENERGIA S.p.A." nonché sul sito internet aziendale www.amgenergia.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it;
- che, a garanzia dell'esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, la società "..... S.R.L." ha sottoscritto la polizza fidejussoria per



la cauzione definitiva n., rilasciata dalla "..... Assicurazioni S.p.A." Agenzia di (....) del , che rimane agli atti dell'Azienda appaltante;

- che, come le parti danno atto, la società appaltante ha avanzato richiesta di "informazioni antimafia" (art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 oggi art. 91 del D.lgs. n. 159/2011) nei confronti della società ".....", e sono decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione di detta richiesta alla Prefettura di e non sono ancora pervenute le relative "informazioni". Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/1998, oggi art. 92, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 159/2011, la società appaltante intende procedere alla odierna stipula, ferma restando comunque la condizione risolutiva di cui al predetto articolo 11, del D.P.R. n.252/1998, oggi art. 92 del D.lgs. n. 159/2011, che la società appaltatrice, come rappresentata, dichiara di ben conoscere;

- che non si ravvisano rischi di interferenza sui luoghi di lavoro con i lavoratori dell'azienda appaltante e, pertanto, l'azienda appaltante non ha provveduto alla redazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'art. 26 del D.lg. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, dopo l'espletamento di tutte le formalità propedeutiche, occorre procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, i comparenti convengono e dichiarano quanto segue:

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) L' "AMG ENERGIA S.p.A.", come sopra rappresentata, dà in appalto alla società "....." con sede (....) che, come sopra rappresentata, accetta e si obbliga ad eseguire la fornitura delle apparecchiature e dei servizi in argomento, da effettuarsi nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Fornitura, ai prezzi unitari offerti per le singole tipologie di apparecchiature e servizi in argomento di cui all'offerta allegata al verbale ai miei rogit del repertorio , registrato a Palermo Ufficio delle entrate il al n. /1T;

Art. 3) Le condizioni e le modalità tutte di esecuzione della fornitura in argomento, sono quelle contenute nel bando di gara, nel citato D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che, benché non

allegati, si riechiamano espressamente e debbono considerarsi parte integrante del presente contratto, nell'offerta allegata al verbale ai miei rogiti del repertorio registrato a Palermo Ufficio delle entrate il al n./IT, come sopra detto, nel Capitolato Speciale di Fornitura allegato al presente sotto la lettera "B", che formano unico ed inscindibile contesto con il presente.

Art.4) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e la società appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della società Assicurazioni S.p.A. che ha emesso la polizza fidejussoria tutti gli incombenti necessari per prolungare l'efficacia di essa, fino a due mesi dopo la fine della fornitura.

Art.5) L'importo complessivo della fornitura da realizzare, tenendo conto del ribasso offerto nella misura del,% (..... virgola per cento), è di Euro (euro centesimi) IVA esclusa.

Art.6) La società "....." con sede in (....), come sopra rappresentata, si impegna, nel caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in premessa richiamata, a ricostituire la stessa nella sua integrità mediante l'integrazione di quella esistente o la costituzione di una nuova polizza fidejussoria.

Art.7) Il signor nella qualità suddetta, dichiara di essersi recato sui luoghi dove deve essere eseguita la fornitura, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono avere influito nella determinazione del prezzo nonché delle condizioni contrattuali che possono influire nell'esecuzione della fornitura e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi. L'impresa dichiara di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione della fornitura.

Art.8) La consegna delle forniture in argomento avverrà secondo quanto è stabilito dagli art. 11 e 12 del capitolato speciale di fornitura.

Art.9) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Fornitura.

Art.10) Per l'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere



domicilio come segue:

l'AMG Energia S.p.A., presso la sua sede in Palermo, via Ammiraglio Gravina n.2/E; la società “.....” presso la propria sede in (....), via n...., in difetto presso la casa comunale di (....), dove potranno essere effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni.

Il Foro di Palermo è competente in via esclusiva per tutto le controversie occasionate dal presente contratto e della sua esecuzione.

Art.11) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il presente contratto è soggetto a IVA e pertanto va soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 c 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art.12) Il signor nella qualità, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 136/2010 e dichiara che il conto corrente n. IBAN presso Banca Agenzia n. di è un conto corrente “dedicato” alle commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010. Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 20/11/2008, che la stessa riscuoterà, a mezzo bonifico su predetto conto corrente, tutte le somme dovute in acconto o a saldo relative all'appalto in argomento, che effettuerà i pagamenti delle retribuzioni al personale a mezzo bonifico bancario del suddetto conto corrente e che comunque effettuerà tutti i pagamenti relativi al presente appalto in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010.

Art.13) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, introdotto dal D.L. 187/2010).

Art. 14) Il signor nella qualità, si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in argomento, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010).

Art. 15) Il signor nella qualità, assume l'obbligo, se ha notizia dell'inadempimento dei subappaltatori o dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone

la stazione appaltante.

Art.16) Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e al verbale di gara e suoi conseguenziali, nulla escluso, sono a carico della società "....." con sede in, senza possibilità di rivalsa.

Art. 17) Il signor nella qualità, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art.1341 comma 2° del codice civile, approva specificamente tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le clausole contenute negli articoli da 1 a 25 del Capitolato Speciale di Fornitura come sopra allegato.

Art.18) La Società appaltante si avvarrà della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 codice civile, con riferimento all'art. n. 20 del Capitolato Speciale di Fornitura.

Art.19) I comparenti avendo i requisiti di legge esonerano me Notaio dal dare loro lettura degli allegati tutti al presente atto dichiarando di averne piena e completa conoscenza.-

Art.20) Le parti autorizzano me Notaio al trattamento dei "dati personali" contenuti nel presente contratto per gli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso nonché per esigenze organizzative dell'ufficio.-



ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolo ha come oggetto la fornitura e la messa in servizio di misuratori gas metano adeguati ai requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale individuati per ciascuna tipologia di utenza dalla Delibera AEEG ARG/gas 155/08 e relativo allegato "A", integrato e modificato dalle deliberazioni ARG/gas 42/09, ARG/gas 168/10, 28/12/R/gas e 193/2012/R/gas.

I gruppi di misura oggetto del presente appalto sono delle seguenti classi:

G25: n° 210 misuratori a pareti deformabili;

G40: n° 250 misuratori a pareti deformabili.

Si richiede inoltre il servizio di telelettura e telegestione dei misuratori gas di cui sopra, in accordo alla Delibera AEEG ARG/gas 155/08 e s.m.i.

La fornitura comprende le seguenti attività:

- Fornitura e messa in servizio dei misuratori, sopra indicati, adeguati per il servizio di telelettura, telegestione e correzione di temperatura e pressione dei gruppi di misura, in accordo agli artt. 4 e 5 dell'allegato A della Delibera AEEG ARG/gas 155/08; i misuratori dovranno essere completi di convertitori di volume, omologati CEE/MID/ATEX, dotati di modem integrato, totalmente rispondenti alla delibera AEEG ARG/gas 155/08 e s.m.i. ed alle norme in essa richiamate, completi di tutto il materiale e gli accessori per dare un prodotto funzionante a perfetta regola d'arte. Il sistema di conversione e comunicazione potrà essere anche del tipo integrato con il contatore. I misuratori dovranno essere dotati di sensori integrati di pressione e temperatura.
- Fornitura di software con licenza d'uso per la gestione delle apparecchiature sul campo;
- Inoltro all'Ufficio Metrico competente (previa delega AMG) della denuncia di messa in servizio dei misuratori provvisti di convertitori di volume, in accordo alla normativa vigente, fornendo la documentazione e le certificazioni necessarie.
- Presenziare alle visite di collaudo dell'Ispettore Metrico, fornendo tutta l'assistenza documentale, strumentale e tecnica con personale idoneo.
- Servizio di telelettura e telegestione dei misuratori gas di cui sopra, in accordo alla Delibera AEEG ARG/gas 155/08 e s.m.i., per la durata di un anno, estendibile per un ulteriore anno a richiesta del Committente.
- Servizio di assistenza e manutenzione di tutte le apparecchiature fornite, durante il periodo di garanzia.
- Fornitura del manuale d'uso e manutenzione delle apparecchiature;
- Formazione del personale interessato e proposto da AMG, riguardante l'uso e la manutenzione delle apparecchiature installate, e per l'utilizzo dei servizi informatici di telelettura e telegestione.

ART. 2 - NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

CERTIFICAZIONI

Le Stazioni periferiche devono essere certificate almeno secondo le seguenti normative:

- Certificazione MID;
- Certificazione ATEX secondo Direttiva 1999/92/CE e D.Lgs. 12/07/2003 n. 233 di attuazione;
- Certificazione sulla compatibilità elettromagnetica secondo normativa vigente (EN 50081-1 e EN 50082-1).

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Delibera AEEG ARG/gas 155/08 e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva 2004/22/CE (MID) del Parlamento europeo e successive integrazioni e modificazioni, come recepita dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.22, pubblicato sulla G.U. n° 64 del 17/03/2007 - supplemento ordinario n° 73/L;
- D.lgs. 23 maggio 2000 n° 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999 n. 144" (pubblicato sulla G.U. n° 142 del 20/06/2000);
- Direttiva 94/9/CE - ATEX, e successive integrazioni e modificazioni;
- DPR 23 marzo 1998 n. 126: Regolamento di attuazione della Direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva;
- DM 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.;
- D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
- D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Decreto 16 aprile 2012 n. 75 - Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007 n.22 attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).

CONFORMITA'

Gli apparati periferici devono essere conformi alle specifiche tecniche UNI TS 11291; in particolare sono richieste almeno le conformità alle seguenti normative:

- UNI/TS 11291-1 : Caratteristiche Generali del sistema di Telegestione o Telelettura;
- UNI/TS 11291-2 : Protocollo CTB;



- UNI/TS 11291-3 : Protocollo CTR;
- UNI/TS 11291-4: Requisiti per gruppi di misura con contatore >G40 o portata> 65 m³/h alle condizioni termodinamiche di riferimento;
- UNI/TS 11291-5: Requisiti per gruppi di misura con contatore > G10 e < G40 o Portata > 16m³/h e < 65m³/h alle condizioni termodinamiche di riferimento ;
- UNI/TS 11291-6: Requisiti per gruppi di misura con contatore < G10 o portata di riferimento< 16 m³/h alle condizioni termodinamiche;
- UNI/TS 11291-7: Altri componenti del sistema di tele lettura o tele gestione;
- UNI/TS 11291-8: Protocolli e mezzi di comunicazione utilizzati nel sistema di telelettura o telegestione;

RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 12405-1 Misuratori di gas. Dispositivi di conversione. Parte I: Conversione di volume.
- UNI EN 1359:2006 Misuratori di gas - Misuratori di gas a membrana.
- UNI EN-ISO 12213-1:2010 Gas naturale - Calcolo del fattore di compressione - Parte 1: Introduzione e linee guida
- UNI EN-ISO 12213-3:2010 Gas naturale - Calcolo del fattore di compressione - Parte 3: Calcolo con l'utilizzo delle proprietà fisiche
- UNI 7129:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione. Progettazione e installazione.
- UNI 9036:2001 Gruppi di misura con contatori a parchi deformabili - Prescrizioni di installazione.
- UNI 9165: Reti di distribuzione del gas con pressione di esercizio minori od uguali a 5 bar. Progettazioni, costruzioni e collaudi.
- UNI 9860: Impianti di derivazione di utenza del gas.
- UNI 10255: Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni tecniche di fornitura.
- UNI EN 12007-1:2004 Trasporto e distribuzione di gas - Condotte con pressione massima di esercizio non maggiore di 16 bar - Raccomandazioni funzionali generali
- UNI EN 12007-3:2004 Trasporto e distribuzione di gas - Condotte con pressione massima di esercizio non maggiore di 16 bar - Raccomandazioni funzionali specifiche per condotte di acciaio
- Norme UNI-EN 1562:2007 Fonderia - Getti di ghisa malleabile.
- Norme UNI-EN 10240:1999 Rivestimenti protettivi interni e/o esterni per tubi di acciaio - Prescrizioni per i rivestimenti di zincatura per immersione a caldo applicati in impianti automafici.



- Norme UNI-EN 10242:2001 Raccordi di tubazione filettati di ghisa malleabile.
- Norme UNI-EN 10226-1:2006 Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1: Filettature esterne coniche e interne parallele - Dimensioni, tolleranze e designazione.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Centro di tele gestione: è l'insieme delle apparecchiature centrali destinati al governo delle funzionalità di tele lettura e tele gestione dei gruppi di misura di cui al presente documento, nonché al governo delle funzioni di comunicazione con gli stessi gruppi di misura e i concentratori dati.

Convertitore: Il convertitore di volumi di gas è un apparecchio elettronico che provvede a convertire i volumi di gas “geometrici” rapportandoli al metro cubo standard, in funzione della pressione e della temperatura, al loro variare con il tempo e che costituisce una sotto unità secondo l'articolo 2, comma 1 lettera b) del D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 22.

Dispositivi elettronici di misura su base oraria (correttori): Dispositivi elettronici costituiti da convertitore di volumi, datalogger e modem integrato, dislocati presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione, utilizzati per l'acquisizione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati al Centro di Telegestione.

Gruppo di Misura (GdM): è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale.

Installazione: insieme delle attività necessarie alla posa dei dispositivi elettronici di misura nel rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori e delle vigenti disposizioni tecniche.

Messa in servizio: E' l'insieme delle attività necessarie all'adeguamento dei gruppi di misura del gas ai requisiti funzionali minimi, al pieno utilizzo degli stessi e alla messa a disposizione dei dati per le finalità perseguiti dalla delibera ARG/gas 155/08.

Sistema di Accesso Centrale (SAC): Insieme di sistemi hardware e software preposti all'acquisizione automatica dei dati provenienti dai dispositivi elettronici di misura, alla loro elaborazione, memorizzazione e trasferimento ad altri sistemi informativi o altri siti di trattamento del dato, nonché al governo delle funzioni di comunicazione con i gruppi di misura e i concentratori dati, così come definito dalla Norma UNI 11291-7.

Telelettura: E' l'insieme della rilevazione, tramite i sistemi di comunicazione, dei dati di prelievo dei gruppi di misura e delle altre funzioni di cui agli articoli 4 e 5 e all'articolo 6, commi 6.2 e 6.3 dell'Allegato A della Delibera ARG/gas 155/08. Per altre definizioni si deve fare riferimento alla delibera ARG/gas 155/08 e alle norme UNI/TS 11291.

Sistema di tele gestione: E' l'insieme del centro di tele gestione, dei gruppi di misura e dei relativi sistemi di comunicazione.

ART. 4 - DESCRIZIONE APPARECCHIATURE E SPECIFICHE DI FORNITURA

GENERALITA'

L'Appaltatore dovrà fornire in opera gli apparati nel rispetto dei tempi stabiliti dal presente capitolo.

Dovrà indicare esplicitamente il tipo, le caratteristiche e le funzionalità degli apparati, conformi alla delibera AEEG ARG/gas 155/08 e s.m.i., allegando le certificazioni attestanti la loro conformità alle direttive MID, ATEX ed alle norme europee sulla compatibilità elettromagnetica.

Devono essere indicate le funzionalità degli apparati periferici che verranno forniti protette da sigilli metrici. Eventuali oneri metrologici relativi alla rimozione dei sigilli metrici, per la manutenzione delle apparecchiature durante il periodo di garanzia, sono a carico dell'Impresa.

Le apparecchiature di cui al presente Art. 4 dovranno essere fornite perfettamente funzionanti e realizzate a regola d'arte.

Tali apparecchiature potranno essere installate sia all'aperto che all'interno di involucri appositamente realizzati, tipicamente nicchie e/o armadi. Esse dovranno quindi essere progettate e realizzate secondo le normative vigenti in materia di apparecchiature elettroniche destinate all'installazione in aree a rischio esplosione e soggette all'azione di agenti climatici (polveri, acqua, radiazione solare) e corrosivi.

Nei prezzi d'appalto sono inoltre inclusi, anche quando non menzionati, tutti quegli accessori di installazione (kit di installazione e fissaggio, staffe, raccordi, pressacavi, adattatori per tasche termometriche e/o prese di pressione, adattatori per emettitori BF esistenti, antenne, etc.), quei servizi e magisteri funzionali a consegnare un prodotto finito, perfettamente funzionante e realizzato a regola d'arte.

MISURATORI GAS

I misuratori gas, conformi alla normativa e legislazione vigente, dovranno essere dotati di sensori integrati di pressione e di temperatura, e devono essere forniti nelle seguenti quantità e tipologie:

N. 210 MISURATORI GAS A PARETI DEFORMABILI, PORTATA MAX 40 MC/H
(EX CLASSE G25 SECONDO UNI 7988)

CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 1359:2006 "MISURATORI DI GAS A MEMBRANA", CON CASSA IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATO

RESISTENTE ALL' INVECCHIAMENTO, ALLA CORROSIONE E ALL'AZIONE DEL GAS, AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- CLASSE DI ACCURATEZZA METROLOGICA 1,5;
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO DA -20°C A +50°C;
- INTERASSE 335 MM.;
- PORTATA MIN 0,25 MC/H;
- PORTATA MAX 40 MC/H;
- PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO 0,5 BAR.
- ATTACCI 2"1/2.
- COLORE GRIGIO
- ADEGUATI CON CONVERTITORI DI VOLUME, OMOLOGATI CEE/MID/ATEX, E PERTANTO CERTIFICATI SECONDO LE NORME EUROPEE PER L'UTILIZZO IN ATMOSFERA ESPLOSIVA E SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA; DOTATI DI MODEM DI TIPO INTEGRATO CON IL CONVERTITORE, TOTALMENTE RISONDENTI ALLA DELIBERA AEEG ARG/GAS 155/08 ED ALLE NORME IN ESSA RICHIAMATE, COMPLETI DI TUTTO IL MATERIALE E GLI ACCESSORI PER DARE UN PRODOTTO FUNZIONANTE A REGOLA D'ARTE.
- DOTATO DI USCITA IMPULSIVA COME PREVISTO DALLA DELIBERA ARG GAS N.155/08.
- IL GDM DEVE ESSERE DOTATO DI UNA TASCA DI TEMPERATURA E UNA PRESA DI PRESSIONE DA UTILIZZARSI IN CASO DI VERIFICA METROLOGICA, IN ACCORDO ALLE NORME VIGENTI.
- LA PRESA DI PRESSIONE DEVE ESSERE CON CARATTERISTICHE CONFORMI AL PAR. 6.5.1 DELLA UNI EN 1359:2006. IL PUNTO DI PRESA DI PRESSIONE DEVE ESSERE SUGGELLATO.
- COMPRESO EVENTUALE CONTINITORI AGGIUNTIVO PER LA PROTEZIONE DEL GRUPPO CONVERTITORE/MODEM, SE NON INTEGRATO CON IL GDM E PER INSTALLAZIONE DEL GRUPPO CONVERTITORE/MODEM ALL'ESTERNO DELLA NICCHIA DEL MISURATORE.
- CORREDATI DI GUARNIZIONI A NORMA E DOCUMENTAZIONE TECNICA PREVISTA.

N. 250 MISURATORI GAS A PARETI DEFORMABILI, PORTATA MAX 65 MC/H (EX CLASSE G40 SECONDO UNI 7988).

CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 1359:2006 "MISURATORI DI GAS A MEMBRANA", CON CASSA IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATO RESISTENTE ALL' INVECCHIAMENTO, ALLA CORROSIONE E ALL'AZIONE DEL GAS, AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- CLASSE DI ACCURATEZZA METROLOGICA 1,5;
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO DA -20°C A +50°C;
- INTERASSE 430 MM.;
- PORTATA MIN 0,40 MC/H;
- PORTATA MAX 65 MC/H;
- PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO 0,5 BAR.



- ATTACCHI DN 65 mm.
- COLORE GRIGIO
- ADEGUATI CON CONVERTITORI DI VOLUME, OMOLOGATI CEI/MID/ATEX, E PERTANTO CERTIFICATI SECONDO LE NORME EUROPEE PER L'UTILIZZO IN ATMOSFERA ESPLOSIVA E SULLA COMPATIBILITÀ ELETTRONICA; DOTATI DI MODEM DI TIPO INTEGRATO CON IL CONVERTITORE, TOTALMENTE RISPONDENTI ALLA DELIBERA AEEG ARG/GAS 155/08 ED ALLE NORME IN ESSA RICHIAMATE, COMPLETI DI TUTTO IL MATERIALE E GLI ACCESSORI PER DARE UN PRODOTTO FUNZIONANTE A REGOLA D'ARTE.
- DOTATO DI USCITA IMPULSIVA COME PREVISTO DALLA DELIBERA ARG GAS N.155/08.
- IL GDM DEVE ESSERE DOTATO DI UNA TASCA DI TEMPERATURA E UNA PRESA DI PRESSIONE DA UTILIZZARSI IN CASO DI VERIFICA METROLOGICA, IN ACCORDO ALLE NORME VIGENTI.
- LA PRESA DI PRESSIONE DEVE ESSERE CON CARATTERISTICHE CONFORMI AL PAR. 6.5.1 DELLA UNI EN 1359:2006. IL PUNTO DI PRESA DI PRESSIONE DEVE ESSERE SUGGELLATO.
- COMPRESO EVENTUALE CONTENITORE AGGIUNTIVO PER LA PROTEZIONE DEL GRUPPO CONVERTITORE/MODEM, SE NON INTEGRATO CON IL GDM E PER INSTALLAZIONE DEL GRUPPO CONVERTITORE/MODEM ALL'ESTERNO DELLA NICCHIA DEL MISURATORE.
- CORREDATI DI GUARNIZIONI A NORMA E DOCUMENTAZIONE TECNICA PREVISTA.

CONVERTITORI

I convertitori di volumi sono dispositivi che, in associazione con un contatore metrico, restituiscono la misura del volume di gas in Standard metri cubi (Sm³).

Si richiede che tali convertitori siano predisposti per il collegamento a dispositivi con emettitori di impulsi, ed inoltre abbiano le seguenti caratteristiche:

- Custodia in materiale idoneo per installazione all'esterno, Classe di protezione IP65;
- Campo di pressione: 0,8 ÷ 1,5 bar a; esigenze particolari potranno essere esplicitate al momento della richiesta d'ordine.
- Campo di temperatura: -20 °C ÷ + 55 °C;
- Approvazione ATEX Zona 1, ovvero valida per ambienti con probabile formazione di miscela esplosiva da gas metano e livello di protezione elevato.
- Il modulo di registrazione dei dati ("datalogger") deve essere integrato nel convertitore.
- Sono essenziali sistemi di rilevazione antifrode (anti-tampering).
- Il convertitore deve avere display LCD e tastiera per la lettura e l'inserimento di tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento, per gli usi di consultazione dei



dati memorizzati e per la gestione delle diagnostiche/allarmi rilevati. Deve poi avere predisposizione per il collegamento a PC portatile/Palmare, per le attività di consultazione dei dati programmati attraverso porta ottica, tipo ZVEI o similare.

- Il convertitore deve permettere l'aggiornamento del firmware da remoto e/o tramite collegamento a PC portatile/Palmare.
- Il convertitore, oltre a prevedere l'accesso con profilo "amministratore", deve prevedere almeno un accesso per "manutenzione".
- Avere la capacità di memorizzazione di valori e di eventi che siano disponibili per la telelettura o la lettura tramite terminale mobile in locale.
- Permettere, sia in telegestione che localmente, dietro la protezione di interruttori con sigilli e/o password programmabili, di intervenire sull'impostazione dei parametri di calcolo.
- Il convertitore, se non di tipo integrato con il misuratore, dovrà essere fornito assemblato sul corpo del contatore, e comunque dovrà essere idoneo anche al montaggio a parete, su staffa o su tubazione.
- La batteria della parte metrologica deve essere progettata per una durata di almeno 8 (otto) anni e deve poter essere sigillabile.
- Per il Modem incorporato deve essere previsto un pacco batterie doppio per assicurare durata di vita utile almeno di 8 (otto) anni alle condizioni standard di 25°C. Ogni pacco batteria andrà ad incorporare gli elementi di protezione necessari ai fini del rispetto dei requisiti ATEX previsti per la sostituibilità in arca pericolosa. Le batterie dovranno essere alloggiate all'interno di uno specifico vano ricavato all'interno del contenitore; una volta effettuato il collegamento, l'utilizzo di connettori specifici permetterà di ottenere il grado di protezione IP65 richiesto; i due connettori dovranno essere dotati di apposita polarizzazione per impedire l'inversione della polarità e lo scambio tra le batterie delle due sezioni.
- Il convertitore deve prevedere il controllo dell'apertura di parti destinato ad espletare le funzioni di misura.
- Deve essere possibile la sostituzione della batteria senza eliminare sigilli metrologici e senza lo spegnimento in occasione di cambio della batteria, dovrà essere garantito il backup delle funzioni RTC (Funzione Real Time Clock) ed acquisizione impulsi per un tempo non inferiore alle 2 ore, a valle delle quali il dispositivo si spegnerà autonomamente; i dati elaborati durante tale periodo verranno salvati in memoria permanente ed elaborati come volumi in errore al ripristino dell'alimentazione principale.
- Il convertitore dovrà avere il modulo di trasmissione dati (modem) integrato.
- Inoltre dovranno essere fornite le specifiche dell'algoritmo di correzione utilizzato dal dispositivo.
- Il trasduttore per la misurazione di pressione e di temperatura dovrà essere collegato al convertitore con cavo di lunghezza utile ad una eventuale collocazione esterna al GdM.
- L'alimentazione del convertitore e del modulo modem dovranno essere distinte.



- E' richiesto che il modem integrato sia equipaggiato con un doppio pacco batterie sul modulo modem.
- Il cavo contatore dovrà avere l'anti tampering (anti taglio).

MODEM

- I modem devono essere omologati CEE/ATEX, ed essere totalmente rispondenti alla delibera AEEG ARG/gas 155/08 ed alle norme in essa richiamate e richiamate nel presente Capitolato.
- I modem devono essere costruiti in conformità alle vigenti leggi in tema di sicurezza per gli usi ed i luoghi in cui devono essere installati e devono potere essere installati in zona pericolosa (Approvazione ATEX Zona 1, ovvero valida per ambienti con probabile formazione di miscela esplosiva da gas metano e livello di protezione elevato)
- Si richiede inderogabilmente che i modem supportino in cascata i vettori GPRS, GSM. E' opzionale anche il vettore GSM in modalità SMS (con la funzione automatica di switch in funzione del degrado del segnale). In questo caso la comunicazione prioritaria dovrà risultare il GPRS, poi GSM in modalità dati e per ultimo GSM in modalità SMS.
- Il modem deve supportare strategie di comunicazione a finestre temporali; sono preferibili più finestre temporali giornaliere attivabili in caso di mancato collegamento con il SAC, nella prima finestra.
- Il sistema fornito deve permettere lo scarico dati, oltre che da remoto, in locale su terminale portatile via porta seriale o porta infrarosso.
- Per il Modem incorporato dovrà essere previsto un pacco batterie doppio per assicurare durata di vita utile almeno di 8 anni alle condizioni standard di 25°C.
- Nel modem deve essere prevista la sostituzione della batteria senza eliminare sigilli metrologici.
- Il modem dovrà essere fornito con una antenna interna già installata; qualora il sito di installazione non consentisse una copertura di campo sufficiente, dovrà essere possibile installare una antenna esterna .

SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE E GESTIONE APPARATI

L'Appaltatore deve fornire il software, con relativa licenza d'uso e adatto per sistema operativo Windows XP c/o Windows 7, idoneo per consentire le attività di configurazione, lettura dati e gestione in campo degli apparati installati e messi in servizio.



ART. 5 - INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

La fornitura deve avvenire nel rispetto delle norme di buona tecnica e della legislazione specifica vigenti e si intende "chiavi in mano" ovvero tale da fornire un prodotto (convertitore con modem integrato, antenna, misuratore) perfettamente funzionante e in grado di comunicare con il sistema di telelettura.

Il convertitore di volumi gas dovrà essere applicato, tramite staffa posta sul contatore, sulla base superiore del contatore in maniera tale da occupare meno spazio possibile e permetterne l'installazione all'interno delle nicchie ove verrà posizionato il GdM.

Il convertitore di volumi gas dovrà avere la possibilità di essere facilmente tolto dal supporto staffa (mantenendo comunque tutti i sigilli metrici intatti) per poter eseguire eventuali operazioni di manutenzione sull'apparato o sul GdM.

Specifiche di installazione nel caso di convertitore/modem non integrati con il misuratore.

L'installazione del convertitore con modem integrato (effettuata da parte del Comittente) avverrà prevalentemente all'interno dell'armadio di contenimento del contatore volumetrico e delle eventuali apparecchiature di filtraggio e riduzione del gas metano.

Poiché il modulo convertitore con modem integrato potrebbe non poter essere installato all'interno dell'armadio del misuratore, ma direttamente all'aperto, l'apparecchiatura dovrà essere prevista con grado di protezione minimo IP 65.

Se il convertitore ed il modem non potranno essere installati all'interno dell'armadio, ma direttamente all'aperto, dovrà essere fornito un contenitore aggiuntivo in materiale plastico, con chiusura non a chiave, ove collocare il gruppo convertitore/modem, sia per protezione aggiuntiva che per una minore visibilità dall'esterno. La fornitura del contenitore aggiuntivo è da considerare compresa nell'importo a base d'asta per la fornitura e messa in servizio dei misuratori, poiché se ne è tenuto conto nella formazione del prezzo.

L'installazione del modulo convertitore, incluso l'eventuale contenitore aggiuntivo deve comprendere anche i collegamenti con:

- la tasca termometrica esistente (nel caso di presenza di più tasche termometriche va utilizzata quella presente sul corpo del contatore), provvedendo i necessari adattatori per l'installazione ed il serraggio della sonda di temperatura;
- la presa di pressione (nel caso di presenza di più prese di pressione va utilizzata quella presente sul corpo del contatore), prevedendo i necessari adattatori per il serraggio, inclusa fornitura e installazione di rubinetto da $\frac{1}{4}$ pollice e suo eventuale adattatore e giunto a tre pezzi;
- l'emettitore BF esistente del contatore, provvedendo i necessari adattatori.



Attività di messa in servizio.

L'Appaltatore deve provvedere alla messa in servizio ai fini della telelettura e telegestione dei misuratori oggetto della fornitura.

L'Appaltatore, in fase di assemblaggio del contatore comprensivo di convertitore/modem effettuerà altresì l'attivazione delle apparecchiature con apposizione dei sigilli fiscali tramite proprio personale o personale dotato della necessaria abilitazione. In tale fase l'Appaltatore provvederà all'installazione delle SIM che saranno fornite dal Committente.

Il Committente, una volta installato il GdM in campo, effettuerà apposita comunicazione all'Appaltatore.

L'Appaltatore, che riceverà apposita delega da parte del Committente, emetterà la denuncia di messa in servizio del convertitore notificando all'Ufficiale Metrico della Camera di Commercio competente l'avvenuta installazione ed attivazione.

Pertanto l'Appaltatore dovrà redigere e trasmettere all'Ufficio Metrico presso la Camera di Commercio di competenza, la denuncia di installazione ed attivazione, attività inclusa nel costo di fornitura, ad eccezione degli oneri camerali, che dovranno essere prontamente segnalati alla committente per il versamento o eventualmente anticipati dal fornitore e rimborsati mensilmente;

L'Impresa inoltre dovrà presenziare alle eventuali visite dell'Ispettore Metrico, fornendo tutta l'assistenza strumentale e tecnica con personale idoneo.

Collaudo finale (gas ed elettronico)

Si intende collaudo finale, con esito positivo, l'effettiva ricezione presso il SAC di tutti i dati necessari alle attività di business, previste dall'Autorità in termini di lettura di ciascun Gruppo di Misura da parte del Distributore riserbi al periodo di almeno 30 giorni successivi alla attivazione del sistema di tele lettura.

ART. 6 - SERVIZIO DI TELELETTURA E TELEGESTIONE MISURATORI - RACCOLTA E TRATTAMENTO DATI

Il fornitore deve essere in grado di fornire, per un periodo di tempo di un anno, il servizio completo di tele lettura e tele gestione dei gruppi di misura adeguati in accordo al presente capitolato, e successivamente di trasferire, tutto il database delle tele letture effettuate, al Committente o ad altri da questo individuato, quando terminerà il servizio; inoltre, le apparecchiature periferiche dovranno essere opportunamente reindirizzate, a cura del Fornitore, ad un nuovo sistema di telelettura e telegestione, individuato dal Committente.

Il servizio potrà essere rinnovato per periodi di un anno a seguito di richiesta del Committente.

A tal fine si richiede che il Fornitore disponga di un proprio SAC (Sistema di Acquisizione Centrale) conforme alle norme richiamate nel presente Capitolo, con particolare riferimento alla Delibera AEEG 155/08 ed alle norme UNI/TS 11291-1.

(Caratteristiche generali del sistema di telegestione o telelettura) e UNI/TS 11291-7 (Sistemi di telegestione dei misuratori gas - SAC, Concentratori, Ripetitori e Traslatori).

Deve essere prevista la fornitura del software di interfacciamento locale con i gruppi di misura in campo che utilizzi le modalità standard previste dalla UNI/TS 11291 (CTR, CTE, oppure DLMS) ed il protocollo nativo del data logger/trasmettitore, utile anche per attività di configurazione e diagnostica avanzata.

Si richiede la fornitura delle specifiche in dettaglio del protocollo di comunicazione, ed ogni altra informazione utile alla gestione del dato, utilizzato dal modulo di telelettura per l'invio dei dati al centro di telegestione.

Il sistema di comunicazione tra apparati periferici e sistema centrale deve garantire la massima sicurezza nello scambio dei dati, sia dal punto di vista della possibilità di errore, che di possibili interferenze esterne (effetti di disturbi intenzionali o manomissioni del contenuto in trasmissione).

L'Appaltatore sarà tenuto a garantire il funzionamento del sistema di comunicazione tra apparati periferici e sistema centrale, sin dalla messa in servizio del primo gruppo di misura.

Il Sistema deve pertanto permettere:

- o l'acquisizione periodica dei dati elaborati dai gruppi di misura, secondo la tempistica definita dall'AEEG o da specifica richiesta del Committente;
- o l'elaborazione e la validazione dei dati acquisiti;
- o eventuale presentazione dei dati su browser web con accessibilità mediante password consentita anche a personale abilitato AMG Energia S.p.A.;
- o esportazione periodica e finale dei dati acquisiti ed elaborati per renderli disponibili ad AMG Energia S.p.A.;
- o gestione dei dati a seguito dell'installazione di nuovi impianti;
- o controllo di coerenza tracc-totalizzatori;
- o controllo di coerenza fasce-totalizzatori;
- o controllo disallineamento orologio del Gruppo di Misura.
- o disporre di un data base che raccolga:
 - le informazioni sulla sicurezza dei Gruppi di Misura (cifrate);
 - la configurazione degli impianti;
 - il registro di bordo;
 - i dati storici per un periodo minimo di 24 mesi, consultabili via web.

Gli apparati periferici devono essere configurabili per potere trasmettere i dati tramite l'uso del protocollo CTR, oppure CTE, oppure DLMS su rete GPRS/GSM, e devono essere in grado, in mancanza di connessioni GPRS, di utilizzare le comunicazioni via SMS, oppure poter gestire la comunicazione SMS per attività di configurazione o per interrogazioni aggiuntive.



L'Appaltatore deve dotarsi di mezzi e procedure atte a ricostruire il corso degli eventi (storico letture orarie e giornaliera, storico diagnostica) di ciascun convertitore teleletto, dalla data di attivazione fino alla data di rimozione.

L'Appaltatore dovrà effettuare la telegestione/telelettura dei convertitori installati, restando a suo carico tutte le attività necessarie alla raccolta delle letture, alla gestione della diagnostica di funzionamento dei convertitori.

Il dato giornaliero di lettura (giorno gas) e/o l'eventuale messaggio di allarme, di ogni PDR, dovrà essere inviato al Committente entro e non oltre le ore 17,00 solari del giorno successivo (es. giorno gas concluso alle ore 6.00 del 15 dicembre; ricezione prevista entro le ore 17,00 del 15 dicembre).

Qualora l'AEEG definisca dei tempi di trasmissione del dato diversi rispetto a quanto previsto nel precedente paragrafo, l'Appaltatore dovrà adeguare i tempi di trasmissione dei dati a quanto verrà previsto dalla stessa.

L'Appaltatore dovrà trasmettere al Committente soltanto letture provenienti da convertitori esenti da anomalie funzionali, nel rispetto di regole che saranno concordate tra le parti.

L'Appaltatore registrerà e manterrà nelle sue banche dati, oltre ai dati di lettura oraria e giornaliera di ciascun convertitore installato, anche le seguenti informazioni anagrafiche:

- Codice del Punto di Riconsegna (PdR)
- Matricola del contatore
- N° cifre intere del totalizzatore del contatore
- Peso impulso contatore
- Matricola del convertitore
- N° cifre intere del totalizzatore del convertitore
- Matricola del modulo di tele lettura

Dovrà essere garantita la possibilità di visionare lo stato di funzionamento dei convertitori e dei moduli di telelettura tramite l'accesso web.

L'Appaltatore invierà al Committente, entro la prima settimana lavorativa di ogni mese, un rapporto dettagliato nel quale saranno riportate, per ciascun apparato difettoso/guasto, le cause delle anomalie rilevate.

L'Appaltatore dovrà garantire un servizio di Help-Desk specialistico (hardware e software) a supporto delle attività di conduzione e manutenzione ordinaria dei convertitori.

Tale supporto dovrà essere raggiungibile da rete telefonica, fissa e mobile, su numerazione a tariffazione ordinaria (non speciale). Il servizio dovrà essere erogato dall'Appaltatore con copertura oraria continuata, dalle 08:00 alle 17:00 nei giorni lavorativi.

Proprietà SIM

La proprietà delle SIM è del Committente.

Dati trasmessi

L'Appaltatore si obbliga a fornire i dati teleletti e quotidianamente trasmessi al Committente.

Back up dei dati

L'Appaltatore si obbliga ad adottare procedure di back up dei dati archiviati presso il proprio SAC e relativi ai Gruppi di Misura del Committente tali da garantire la conservazione e la consultazione di tali dati dal momento dell'attivazione dei singoli Gruppi di Misura fino alla cessazione del contratto di servizio.

Trasmissione dati - SIM Card e credenziali accesso

Le SIM card saranno fornite da AMG Energia S.p.A.

L'appaltatore, avrà l'onere di installare le SIM, attivarle e mettere in servizio, ai fini della telelettura e telegestione, il PdR.

Dovrà essere precisata la posizione delle SIM card all'interno dei modem di trasmissione e le condizioni di sostituibilità e sicurezza.

Ultimazione attività d'installazione e messa in esercizio

Alla fine delle attività di installazione, si dovrà verificare le comunicazioni dati e la presenza di dati visibili su SAC dell'Appaltatore, previa verifica per ogni installazione, dei seguenti dati:

- o PDR
- o Matricola Misuratore
- o Matricola Correttore
- o Numero di SIM associata
- o Anagrafica Cliente finale

Durata e prezzo del servizio

L'inizio del servizio di telelettura e telegestione sarà considerata la data di inizio dell'utilizzo del SAC, ovvero, più precisamente, coincidente con la data di messa in servizio del primo misuratore.

Il servizio di telelettura verrà contabilizzato a misura. In particolare si utilizzerà un prezzo per ogni mese di servizio, per ciascun misuratore teleletto.



Il prezzo per il SAC ed il relativo servizio di telelettura e telegestione è pari a € 15,00 per mese di servizio di ciascun misuratore, importo a base d'asta e soggetto a ribasso.

Ai fini della contabilizzazione, con messa in servizio dal 1° al 15° giorno del mese, si considererà l'installazione come se fosse avvenuta nel mese in corso; con installazione dal 16° giorno in poi, si considererà il misuratore installato nel mese successivo.

ART. 7 - SERVIZI DI SUPPORTO (ASSISTENZA E MANUTENZIONE) DOCUMENTAZIONE - FORMAZIONE

I servizi di supporto riguardano il servizio di assistenza e di manutenzione di tutte le apparecchiature che costituiscono l'intero sistema, durante il periodo di garanzia.

I servizi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature devono avere una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di messa in servizio di ciascuna apparecchiatura (identificata anche dal PdR corrispondente).

Il servizio si intende comprensivo della garanzia di 24 mesi sulle apparecchiature fornite e dei costi di manodopera relativi agli interventi di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria.

SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il servizio di assistenza deve garantire le seguenti prestazioni minime:

- Deve essere fornito, a seguito di richiesta telefonica, fax e/o e-mail, in orario di ufficio, con obbligo di intervento entro le 24 ore successive alla chiamata, considerando come giorni di intervento solo quelli lavorativi, dal lunedì al venerdì; l'intervento potrà essere effettuato da remoto oppure, se non sufficiente, direttamente presso gli uffici di AMG.
- Deve essere reso dall'Appaltatore mediante personale di adeguata capacità tecnica, che sia in grado di intervenire in loco entro i tempi sopra indicati, nel caso l'assistenza telefonica non fosse sufficiente per risolvere il problema.
- Presenziare alle visite di collaudo dell'Ispettore Metrico per l'accertamento di conformità degli strumenti di misura, previsto dalla normativa vigente, fornendo l'assistenza strumentale e tecnica, provvedendo alla redazione della documentazione tecnica e alle certificazioni necessarie, sia per l'inoltro dell'istanza all'Ufficio Metrico che richieste durante il collaudo.



SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione deve garantire le seguenti prestazioni minime:

- o Manutenzione completa di tutte le apparecchiature e dei sistemi forniti;
- o Manutenzione correttiva di problemi hardware e software delle apparecchiature;
- o Aggiornamento del software di programma dei gruppi di misura, con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas, ed in accordo alla delibera ARG/gas 155/08, art. 4.11 dell'Allegato A.
- o Manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati di campo, a seguito di chiamata diretta del Committente o tramite gli alarmi del servizio di Telegestione di cui all'articolo precedente.
- o Sostituzione delle batterie e qualsivoglia parte di ricambio che si rendesse necessaria per il corretto funzionamento e la piena messa in esercizio degli apparati, incluso l'aggiornamento software e l'aggiornamento dei parametri caratteristici del gas a richiesta del cliente.
- o Pertanto la garanzia offerta dall'Appaltatore copre qualsiasi malfunzionamento delle forniture e degli impianti oggetto del presente appalto.
- o Il servizio di manutenzione straordinaria dovrà garantire un tempo d'intervento entro le 24 ore successive alla chiamata (considerando come giorni di intervento solo quelli lavorativi, dal lunedì al venerdì), e con tempi di ripristino non superiori a cinque giorni lavorativi dall'intervento.

Gestione delle anomalie, interventi, riparazioni/sostituzioni

- o L'Appaltatore si farà carico di tutte le attività conseguenti all'installazione e messa in servizio dei Gruppi di Misura quali la riparazione e sostituzione dei convertitori o dei modem utilizzando mezzi e risorse professionali adeguato per l'attività da svolgere.
- o Per le anomalie di funzionamento dei convertitori per cui sia necessario l'intervento presso il PDR, ovvero in caso di guasto dei convertitori, l'Appaltatore provvederà entro le 24 ore successive alla chiamata (considerando come giorni di intervento solo quelli lavorativi, dal lunedì al venerdì).

Obbligo di adeguamento apparecchiature alle normative

- o L'appaltatore avrà l'obbligo di adeguamento delle apparecchiature già fornite o in corso di fornitura alle funzionalità che si rendessero necessarie per modifiche alle normative UNI TS 11291 create dal CIG, alle modifiche introdotte dall'AEEG e/o dal Ministero per le competenze di metrologia legale, per il periodo di almeno 3 anni e ciò sia a livello hardware, che software e software.



DOCUMENTAZIONE

L'Appaltatore deve fornire tutte le informazioni necessarie alla comprensione ed all'utilizzo del sistema, senza limitazioni, in modo tale da permettere al personale di AMG Energia S.p.A. di operare in autonomia in tutte le attività necessarie al corretto e completo funzionamento del sistema di telelettura e telegestione.

Il servizio comprende pertanto la fornitura di n° 3 (tre) copie dei manuali d'uso, di manutenzione, e della documentazione tecnica, redatti in lingua italiana e aggiornati ogni qualvolta si verifichi un'evoluzione tecnica del sistema oggetto del presente appalto, anche in concomitanza di qualsiasi obbligo di adeguamento delle apparecchiature alle norme.

La documentazione deve essere fornita anche in formato elettronico.

Tutti gli elaborati, disegni, specifiche tecniche, manuali, verbali, necessari per il soddisfacimento delle clausole e delle prescrizioni del presente Capitolato, dovranno essere redatti in lingua italiana, integralmente a cura e spese della ditta aggiudicataria.

FORMAZIONE

Deve essere eseguito un corso di formazione del personale interessato e proposto da AMG, riguardante l'installazione, la messa in servizio, l'uso e la manutenzione delle apparecchiature fornite, oltre che l'utilizzo dei servizi informatici di telelettura e telegestione.

Per tutti i corsi di addestramento l'Appaltatore deve fornire gli idonei supporti e documenti (in forma cartacea e digitale, corredati da manuali operativi, slides, eventuali opere multimediali, etc.).

AMG Energia S.p.A. mette a disposizione locali attrezzati per l'erogazione delle prestazioni di addestramento (locali, videoproiettori, PC ed altri strumenti a supporto). Le attività di formazione dovranno essere svolte prima della messa in servizio delle apparecchiature, dovrà avere una durata non inferiore a 8 (otto) ore e dovrà essere rivolto al personale segnalato da AMG.



ART. 8- IMPORTO A BASE DI GARA

La seguente tabella riassume le apparecchiature ed i servizi oggetto della fornitura, i prezzi unitari e le relative quantità:

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
Pos. 1 – Fornitura e messa in servizio misuratori adeguati classe G25 - € 1.070 per misuratore	n	210	€ 1.070,00	€ 224.700,00
Pos. 2 – Fornitura e messa in servizio misuratori adeguati classe G40 - € 1.150 per misuratore	n	250	€ 1.150,00	€ 287.500,00
Pos. 3 - Servizio di telelettura e telegestione per la durata di un anno - € 15,00 per misuratore e per mese	CdM x 12 mesi	5520	€ 15,00	€ 82.800,00
<hr/>				<hr/>
Sommano				€ 595.000,00

L'importo a base di gara per l'intera fornitura è pertanto pari ad € 595.000,00 IVA esclusa (euro cinquecentonovantanacinquemila/00), così distinti:

Fornitura e messa in servizio misuratori	€ 512.200,00
Servizio di telelettura e telegestione	€ 82.800,00
Sommano	€ 595.000,00

MODALITA' DI PAGAMENTO

Con riferimento alle posizioni 1 e 2, al Fornitore saranno corrisposti pagamenti in acconto, nei termini indicati dall'art. 13 del presente capitolo, calcolati in percentuale rispetto al relativo importo di aggiudicazione dell'appalto; in particolare si provvederà nel seguente modo:

- L'80% (ottanta per cento) al momento della consegna delle apparecchiature relative alla richiesta di fornitura o della singola consegna parziale nel caso di ordini scaglionati.
- Il 20 % (venti per cento) al momento della messa in servizio dei misuratori adeguati, e con il servizio di telelettura attivo.

Il servizio di telelettura verrà invece contabilizzato a misura: il prezzo per il SAC ed il relativo servizio di telelettura e telegestione, come sopra indicato, è pari a € 15,00 per mese di servizio di ciascun misuratore.

Ai fini della contabilizzazione, con messa in servizio dal 1° al 15° giorno del mese, si considererà l'installazione come se fosse avvenuta nel mese in corso; con installazione dal 16° giorno in poi, si considererà il misuratore installato nel mese successivo.



ART. 9 - REDAZIONE DELL' OFFERTA

Le Ditte concorrenti potranno partecipare alla gara solo per la fornitura totale. Nell'offerta dovrà essere indicato il ribasso percentuale sul prezzo a base di gara.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

I sotto elencati documenti dovranno essere obbligatoriamente allegati all'offerta:

- 1) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti di avere fornito, negli ultimi tre anni, apparecchiature di tipologia analoga a quella del presente capitolato e di classe maggiore e/o uguale a G25, di importo non inferiore a € 500.000,00.
- 2) Elenco delle principali forniture effettuate nell'ultimo triennio di apparecchiature analoghe a quelle di cui al presente capitolato, con indicate importo della fornitura, data e luogo di installazione, committente, caratteristiche tecniche degli impianti.
- 3) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti la qualifica di Operatore Metrico per verifiche periodiche in campo di TIPO 1 e TIPO 2, come da Circolare Ministeriale n. 3 del 9/1/1997;
- 4) Certificazione di Sistema di Qualità secondo la norma UNT EN ISO 9001:2008;
- 5) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente dalla quale si evinca il requisito richiesto di Ditta installatrice di apparecchi di correzione di volumi di gas e di trasmissione dati.
- 6) Schemi elettrici e schemi di installazione degli impianti proposti.
- 7) Elenco apparecchiature dell'impianto proposto con i relativi manuali di funzionamento in lingua italiana, l'indicazione dei materiali di costruzione, le specifiche tecniche e le norme di riferimento. Ed in particolare:
 - Dépliant e relazione descrittiva di funzionamento dei dispositivi.
 - Dichiarazione di compatibilità elettromagnetica.
 - Certificazione MID.
 - Certificazione ATEX.
 - Certificazione di compatibilità dei circuiti a sicurezza intrinseca.
- 8) Deposito cauzionale provvisorio a favore dell'Ente appaltante, costituito nei modi previsti nel bando di gara, pari ad € 29.750,00 (euro ventinovemila settecentocinquanta/00).
- 9) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante di fornitura della garanzia, relativamente a tutti i componenti che costituiscono l'apparecchiatura, contro ogni difetto di progettazione, fabbricazione, assemblaggio e/o di cattiva qualità dei materiali utilizzati relativamente a ciascuna apparecchiatura fornita, per un periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di messa in servizio di ciascuna apparecchiatura (identificata anche dal PdR corrispondente).
- 10) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante che gli interventi di assistenza e manutenzione, richiesti dall'AMG ENERGIA S.p.A. durante il periodo di garanzia, verranno eseguiti nel minor tempo possibile, e che comunque l'intervento di un tecnico avverrà entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dal momento della chiamata, effettuata via telefono, fax e/o e-

- mail (intendendo come giorni di intervento solo quelli lavorativi dal Lunedì al Venerdì).
- 11) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante di disporre di un centro di assistenza tecnica ubicato nel territorio regionale in modo tale da assicurare interventi di assistenza entro 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata, (intendendo come giorni di intervento solo quelli lavorativi dal Lunedì al Venerdì,) completo di adeguato magazzino ricambi e personale tecnico.
 - 12) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante di disponibilità dei ricambi necessari e dell'assistenza con personale tecnico specializzato per attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per un periodo di almeno 12 (dodici) anni a partire dalla fine del periodo di garanzia.

ART. 10 – DECORRENZA DELLA FORNITURA

La stipulazione del formale contratto, a cui la Ditta Aggiudicataria resta obbligata, e l'inizio della fornitura avverranno nei termini ed osservando le disposizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 163/2006, così come modificato ed integrato dalle norme di cui al D.lgs. 53/2010.

ART. 11 – TERMINI DI CONSEGNA

La consegna dei materiali, potrà avvenire in un'unica soluzione entro e non oltre 20 (venti) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di fornitura di AMG, inviata anche tramite FAX.

In alternativa, la Società si riserva la facoltà di richiedere consegne parziali e scaglionate, fino ad un massimo di n° 6 (sei) consegne, per assortimenti dalla stessa indicati. In tale evenienza, la prima consegna dei materiali dovrà avvenire entro e non oltre 20 (venti) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di fornitura di AMG, inviata anche tramite FAX. Le successive consegne dovranno avvenire entro 20 (venti) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle relative richieste parziali inviate da AMG.

L'ultima richiesta di consegna scaglionata avverrà entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto.

ART. 12 - MODALITA' DI CONSEGNA

Le Ditte aggiudicatarie dovranno fornire campionatura dei prodotti offerti, affinché la Società possa provvedere a effettuare le verifiche tecniche che riterrà opportune.

Il materiale consegnato dovrà essere imballato per tipologia omogenea e corredata di scheda tecnica e certificazioni di qualità e collaudo, nonché di ogni altra certificazione prevista dal presente CSF e dalle normative in materia vigenti.

La consegna del materiale dovrà avvenire, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato e nel rispetto dei termini indicati dalla Società AMG, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali escluso il Sabato, presso i locali della Società siti in Palermo Via Tiro a Segno n. 5, e la merce dovrà essere resa e accatastata nei luoghi indicati dal Magazziniere franca di ogni spesa.

Per patto espresso ed essenziale, la proprietà ed il possesso dei materiali si intenderà trasferita solo al momento della consegna nel luogo e con le modalità sopra indicate e ciò anche in deroga a diverse disposizioni del vigente codice civile.

La fornitura si intende consegnata solo se rispondente alle caratteristiche prescritte, alla campionatura e alle quantità ordinate, accertato dal destinatario.

In caso di contestazione questa dovrà essere notificata alla Ditta entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data di consegna.

Non saranno categoricamente accettati materiali diversi per qualità, marca e produttore da quelli offerti in sede di gara.

Il trasporto e la movimentazione devono essere eseguiti in conformità alla tipologia e caratteristica del prodotto trasportato.

Tutti i contatori consegnati devono essere dotati, sugli attacchi filettati di entrata e uscita gas, di robusti tappi plastici di protezione di tipo femmina o adeguato film adesivo per quelli a connessione flangiata.

L'imballo sarà effettuato su europallet e rivestito con pellicola protettiva in polietilene. Gli imballi, resistenti alle sollecitazioni del normale trasporto, saranno inoltre numerati e accompagnati da packing list redatto su modulo conforme.

Qualora, a seguito di caratteristiche costruttive, il quadrante risulti particolarmente esposto ad urti accidentali in fase di trasporto e movimentazione, il contatore deve essere consegnato dotato di opportune protezioni facilmente amovibili per agevolare le operazioni di lettura della matricola e degli altri dati.

ART. 13. FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento avverrà nei termini ordinari previsti dalla legge a seguito di ricezione di fattura (o di più fatture nel caso di consegne scaglionate) regolarizzata fiscalmente e previa dichiarazione da parte dell'organo competente della Società di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis, per qualità e per quantità, ed a quanto stabilito dal presente Capitolo.

In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolo.

Pertanto, la Ditta aggiudicataria presenterà a carico della Società fatture all'ultimazione degli obblighi derivanti dalla singola consegna scaglionata, previa attestazione del Direttore per l'esecuzione del contratto, secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Strutture preposte di avere ricevuto la fornitura e di averla riscontrata conforme all'ordine, sia per qualità che per quantità,

Non saranno prese in esame e saranno restituite fatture emesse prima dell'attestazione di cui sopra.

E' fatto salvo, in sede contrattuale, l'accordo tra AMG ENERGIA S.p.A ed il Fornitore di prevedere, in deroga al D.lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previa dichiarazione da parte dell'organo competente della Società di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis, per qualità e per quantità, ed a quanto stabilito dal presente Capitolato.

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione espressa di tutte le condizioni indicate dalla Stazione appaltante negli atti di gara, ed in particolare anche della clausola, sopra riportata che, in sede contrattuale, autorizza AMG Energia S.p.A., in deroga alle disposizioni di legge, a provvedere al pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, e previo riscontro della conformità delle prestazioni ricevute alle condizioni contrattuali.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, AMG ENERGIA provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Questa richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'AMG ENERGIA S.P.A. entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contratti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. AMG ENERGIA S.P.A. non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



Nelle fatture l'Appaltatore si impegna ad inserire il numero di ordine ed il Codice CIG di riferimento.

ART. 14 – REVISIONE PREZZI -

I prezzi derivanti dal ribasso d'asta, dalla Ditta liberamente indicato nell'offerta in base a calcoli di sua convenienza e tenuto presenti le condizioni tutto del presente capitolo, non saranno in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di revisione e quindi per tutta la durata della fornitura, resteranno invariati nel modo più assoluto per espressa pattuizione a cui la Ditta si impegna e ciò per gli effetti di legge.

ART. 15 – ONERI FISCALI -

I prezzi, derivanti dal ribasso offerto dalla Ditta, si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto, dalla eventuale stipula del contratto e dalla fornitura, ad eccezione della I.V.A. che sarà addebitata in fattura, come per legge.

ART. 16 – ONERI DIVERSI -

Sono ugualmente a carico della Ditta tutte le spese di trasporto, imballo, mano d'opera per carico e scarico e ogni altro onere occorrente e necessario per effettuare la fornitura nei modi e nei termini stabiliti nel presente Capitolato.

Inoltre, sono a carico della Ditta tutte le spese che si andranno ad effettuare per gli eventuali collaudi del materiale consegnato, che verranno stabilite dalla Società a suo insindacabile giudizio.

Resta inteso che la Ditta provvederà a sue spese al ritiro della merce non ritenuta idonea e/o conforme a quanto richiesto dalla Società.

ART. 17 – GARANZIA -

I materiali dovranno essere accompagnati dalla garanzia cimessa dalla casa costruttrice.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire la garanzia relativa a tutti i componenti che costituiscono la presente fornitura contro ogni difetto di progettazione, fabbricazione, installazione e/o di cattiva qualità dei materiali utilizzati per un periodo non inferiore a 24 mesi a partire dalla data di collaudo di posa in opera delle apparecchiature, effettuata dal Fornitore con l'emissione del "Modulo di verificazione sul luogo di funzionamento".

La Ditta aggiudicataria si impegna a rimuovere tutte le defezioni accertate e denunciate durante il periodo di garanzia sulle parti di rispettiva fornitura e ne risponderà fino a quando non sarà accertata ed attuata la soluzione dei problemi emersi, anche se si superassero i termini di garanzia previsti.



Il Fornitore dovrà effettuare tutti gli interventi di riparazione dei guasti e dei malfunzionamenti, compresa la sostituzione di parti guaste o difettose e la manodopera necessaria, totalmente a sue spese.

L'effettuazione degli interventi di garanzia di cui sopra potrà essere richiesta dall'AMG ENERGIA S.p.A. anche tramite telefono, fax o e-mail; il Fornitore dovrà eseguirli nel minor tempo possibile; l'intervento di un tecnico dovrà avvenire entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dal momento della richiesta (considerando come giorni di intervento solo quelli lavorativi, dal lunedì al venerdì); l'intervento potrà essere effettuato da remoto oppure, se non sufficiente, direttamente presso gli uffici di AMG Energia S.p.A..

L'Offerente dovrà dichiarare la disponibilità dei ricambi necessari e dell'assistenza con personale tecnico specializzato per attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per un periodo di almeno 12 (dodici) anni a partire dalla fine del periodo di garanzia.

- CONDIZIONI GENERALI -

ART. 18 – CAUZIONE

A garanzia di tutti gli impegni contrattuali, il deposito cauzionale infruttifero è fissato in € 29.750,00 (euro ventinovemila settecentocinquanta/00).

Tale deposito dovrà essere costituito nei modi e nei termini stabiliti dalla Società nel bando di gara relativo all'appalto della presente fornitura.

ART. 19 – SUB-APPALTO


Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.lgs. 163/2006, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto relativo all'appalto specifico.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti di AMG ENERGIA S.p.A. delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del D.lgs. 163/2006, alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso AMG ENERGIA S.p.A. copia autentica del contratto di subappalto almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;



- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 118, comma 8, del D.lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs 163/2006;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i..

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario dell'appalto specifico, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, di trasmettere all'Azienda precedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs 163/2006.

ART. 20. - PENALE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - CAUSE DI RECESSO.

Qualora la fornitura di un lotto non sia approntata e la relativa consegna non venga eseguita in tutto o in parte entro i termini indicati nel precedente art. 4, AMG Energia S.p.A. si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5% settimanale, calcolata sull'importo totale del lotto della fornitura, fino ad un massimo del 10%; oppure, nel caso di consegne parziali e scaglionate, si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% settimanale, calcolata sull'importo relativo alla singola fornitura parziale, fino ad un massimo del 10%.

AMG ENERGIA S.p.A. si riserva di risolvere di diritto il Contratto, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

- per la mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AMG Energia S.p.A.;
- qualora vengano contestate all'aggiudicatario gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

Negli stessi termini il Contratto cesserà la sua efficacia nei confronti del Fornitore nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o proseguo la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto, compreso il venir meno dei requisiti dell'art. 38 del D.lgs. n. 163/06;
- qualora gli accertamenti antimalia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- qualora il fornitore ceda, anche parzialmente, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 116 del D.lgs. 163/2006, l'esecuzione della fornitura affidatagli;
- qualora il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'AMG ENERGIA S.p.A..
- qualora l'aggiudicataria venga dichiarata fallita o incorra in grave e provata indegnità.

L'AMG ENERGIA S.p.A., ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il fornitore non effettui la/le consegna/c della fornitura entro i termini indicati al precedente art. 4;
- il fornitore non escogua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'AMG ENERGIA S.p.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'AMG ENERGIA S.p.A.;
- il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso la Società ha la



- piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta aggiudicataria);
- si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l'AMG ENERGIA S.p.A. si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'AMG Energia S.p.A. potrà recedere, anche parzialmente, dal Contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata. Il recesso potrà riguardare anche una parte del Contratto.

L'AMG Energia S.p.A. può recedere dal Contratto previa dichiarazione da comunicare al fornitore, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento della prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del Contratto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'AMG Energia S.p.A. il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora l'Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Ente appaltante.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 116 del D.lgs. n. 163/06.

In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto agli art. 36 e 37 del medesimo decreto.

ART. 22 – PRECISAZIONE

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni indicate dalla Società.



Pertanto, i termini e le condizioni del presente Capitolato Speciale di Fornitura non saranno in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di modifica, nemmeno in seguito ad eventuali richieste di conferma d'ordine da parte della Ditta aggiudicataria.

La società concorrente dovrà inserire nel plico, unitamente a tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, i sotto elencati documenti:

- dichiarazione riportante il produttore dei materiali offerti;
- schede tecniche in originale timbrate e firmate dal produttore relative ai materiali offerti;
- dichiarazione rilasciata dal produttore con la quale attesta la disponibilità a fornire alla ditta partecipante i materiali oggetto della gara.

L'AMG si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato o prodotto dalle Ditte partecipanti.

ART. 23 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA - ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

L'aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.


Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'espletamento della propria attività. Il fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche prestazioni lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dello specifico appalto.

Nel caso in cui la valutazione del rischio della Ditta aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Per il presente affidamento, la Società non ha provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano rischi derivanti da interferenze sui luoghi di lavoro.

La procedura di redazione del DUVRI potrà comunque attivarsi successivamente nel caso si modificassero le situazioni attualmente presenti. In tal caso il fornitore aggiudicatario dovrà, se necessario e prima della stipula del Contratto, fornire la documentazione e gli elementi utili per consentire alla AMG la stesura del DUVRI da interferenza che, sottoscritto dall'Azienda e dalla Ditta aggiudicataria, dovrà far parte integrante e sostanziale del contratto.

In ogni caso il fornitore dovrà garantire la collaborazione ed il coordinamento ai fini previsti dal citato art. 26 del D.lgs. 81/2008, impegnandosi ad operare in combinato con AMG ENERGIA.



La Ditta sarà tenuta a fornire all'Azienda tutta la documentazione necessaria al fine di una migliore attuazione delle collaborazione e del coordinamento in materia di sicurezza (es. organigramma della sicurezza, relazione sintetica su come avviene la fornitura, obbligo eventuali verso sub appalto, ecc.). Tali documenti potranno essere precisati e richiesti in fase di aggiudicazione dell'appalto.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), AMG Energia S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti da AMG Energia S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da AMG Energia S.p.A. ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da AMG Energia S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da AMG Energia S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato da AMG Energia S.p.A., anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di AMG Energia S.p.A. o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza alla Direzione competente all'esecuzione del contratto interno alla società;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a AMG Energia S.p.A. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;

- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990 e da D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito www.amgenergia.it.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/2003.

Sarà fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle Aziende interessate.

In particolare la ditta dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è AMG Energia S.p.A..

ART. 25 – FORO COMPETENTE – DOMICILIO DELLE PARTI -

I rapporti contrattuali tra l'AMG Energia S.p.A. di Palermo e la Ditta aggiudicataria della fornitura saranno regolati dalle norme previste nel presente Capitolato Speciale di Fornitura e nel Bando di Gara e nel contratto, e per quanto in essi non previsto, dalle Leggi e dalle norme vigenti, quando applicabili al presente appalto.

Qualsiasi eventuale controversia di competenza dell'Autorità Giudiziaria sarà deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Palermo, rispettivamente competenti per materia e per vafore con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Le parti per l'esecuzione del contratto di fornitura eleggono domicilio come appresso:

- L'AMG Energia S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, presso la sua sede di Via Ammiraglio Gravina, 2/E, 90139 Palermo;
- La Ditta appaltatrice della fornitura nella persona del Titolare o Legale rappresentante, presso la sua sede legale che dichiarerà nell'offerta ed in mancanza tutti gli atti e le comunicazioni verranno ad essa fatte presso la Casa Comunale di Palermo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DR. DARIO RUTA (TEL. 091/7435480 –
FAX 091/7435400)

0-0-0-0-0-0-0-0

